



Erklärung über die fachgerechte Ausführung der Grundstücks-Entwässerungsanlage

entsprechend § 9, 10 und 11 der Entwässerungssatzung des ZV WAZ

Anschluss / Ort:
.....
.....

Grundstückseigentümer:
Name und Anschrift
.....

Tel. / Mobil / E-mail:

zutreffendes bitte ankreuzen:

- Die Grundstücksentwässerung wurde (wie im Antrag an den ZV WAZ dargestellt) und unter Beachtung der Anforderungen / Abstimmungen und den Regeln der Technik hergestellt und ist betriebsbereit.
- Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem, es erfolgt keine Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasseranschluss.
- Die Entwässerung erfolgt in den Mischwasserkanal.
- Die erforderlichen Kontrollschächte (bei Trennsystem zwei) bzw. Reinigungsöffnungen sind eingebaut. Sie sind jederzeit zugänglich zu halten.
- Die Grundleitungen sind fachgerecht verlegt, die Entlüftung wurde eingebaut und soweit notwendig die Anlage gegen Rückstau gesichert.

.....
Datum , Unterschrift des bauausführenden Unternehmens

.....
Unterschriften des/der Grundstückseigentümer

Firmenstempel

Prüfvermerk ZV WAZ – Bereich Technik / Abwassernetze : keine Mängel erkennbar
 folgende Mängel:

Datum, Unterschrift